

空污 監測 資料	爐別	法規值(新)	設計值 (11% O ₂ / 10% O ₂ 基準 值)	1	2	3	4
	NOx(ppm/月平均)	180	163.6 / 180	78.65	72.68	64.96	NA
	SOx(ppm/月平均)	80	31.8 / 35	5.76	5.15	6.9	NA
	CO(ppm/月平均)	120	80 / 88	7.3	7.5	8.51	NA
	HCl(ppm/月平均)	40	27.9 / 30.7	9.85	9.5	10.05	NA
	不透光率(%/月平均)	10	10	2.9	1.92	1.5	NA
	NH ₃ (ppm)	備1		NA	NA	NA	NA
	CO ₂ (%)	—		NA	NA	NA	NA
	HF(mg/Nm ³)	10		NA	NA	NA	NA
	排氣量(Nm ³ /min) 無環評值,請於備註說明	環評值 1900	1900	1759.81	1848.69	1612.71	NA
1.有無異常排放?	無	請說明					
2.有無採取相對處理措施?	無	請說明					
異常 情形	無 回						