

表 5-1 監測結果(空污) 申報月份: 111 年 10 月

空污 監測 資料	爐別	法規值(新)	設計值 (11% O <sub>2</sub> / 10% O <sub>2</sub> 基準值)	1	2	3	4
	NOx(ppm/月平均)	180	163.6 / 180	78.78	71.84	71.04	NA
	SOx(ppm/月平均)	80	31.8 / 35	5.5	5.03	7.22	NA
	CO(ppm/月平均)	120	80 / 88	4.59	6.4	6.78	NA
	HCl(ppm/月平均)	40	27.9 / 30.7	10	9.36	10.46	NA
	不透光率(%/月平均)	10	10	2.06	1.91	1.59	NA
	NH <sub>3</sub> (ppm)	備 1		NA	NA	NA	NA
	CO <sub>2</sub> (%)	—		NA	NA	NA	NA
	HF(mg/Nm <sup>3</sup> )	10		NA	NA	NA	NA
	排氣量(Nm <sup>3</sup> /min) 無環評值,請於備註說明	環評值 1900	1900	1689.62	1772.03	1536.64	NA
異常 情形	1.有無異常排放?	無	請說明				
	2.有無採取相對處理措施?	無	請說明				